

**CHẤT LƯỢNG NƯỚC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TẠI CÁC TRẠM CẤP NƯỚC VÀ MẠNG LƯỚI  
(THÁNG 10/2023)**

STT	Vị trí lấy mẫu	Ngày	Mã mẫu	Mùi vị	Màu sắc TCU	Độ đục NTU	pH	Hàm lượng Asen mg/L	Vi sinh		Clo dư mg/l
									Coliform CFU/100ml	E. coli CFU/100ml	
QCVN 01-1:2018/BYT				Không có mùi vị lạ	15	2	6.0-8.5	0.01	<3	<1	0.2-1.0
1	<i>Trạm cấp nước Thụy Khuê</i>										
1.1	Sau xử lý	11/10/2023	1023.1436/5948	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD=3 TCU)	0.04	7.74	< 0.0055	0	0	0.42
1.2	32 ngõ 67 Hoàng Hoa Thám	11/10/2023	1023.1436/5949	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD=3 TCU)	0.07	7.61	< 0.0055	0	0	0.34
1.3	130 ngõ 158 Ngọc Hà	11/10/2023	1023.1436/5950	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD=3 TCU)	0.05	7.83	< 0.0055	0	0	0.31
1.4	35 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám	11/10/2023	1023.1436/5951	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD=3 TCU)	0.15	7.3	< 0.0055	0	0	0.29
2	<i>Trạm cấp nước Vân Đồn</i>										
2.1	Sau xử lý	16/10/2023	1023.1456/6030	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.03	7.15	0.008287	0	0	0.41
2.2	Số 15 ngõ 860 Bạch Đằng	16/10/2023	1023.1456/6031	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.02	7.25	0.006655	0	0	0.3
2.3	Số 895A Bạch Đằng	16/10/2023	1023.1456/6032	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.03	7.26	0.006642	0	0	0.31
2.4	Số 5 ngõ 21 Tây Kết	16/10/2023	1023.1456/6033	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.01	7.28	0.006822	0	0	0.27

*Handwritten signature*



**CHẤT LƯỢNG NƯỚC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TẠI CÁC TRẠM CẤP NƯỚC VÀ MẠNG LƯỚI  
(THÁNG 10/2023)**

STT	Vị trí lấy mẫu	Ngày	Mã mẫu	Mùi vị	Màu sắc TCU	Độ đục NTU	pH	Hàm lượng Asen mg/L	Vi sinh		Clo dư mg/l
									Coliform CFU/100ml	E. coli CFU/100ml	
QCVN 01-1:2018/BYT				Không có mùi vị lạ	15	2	6.0-8.5	0.01	<3	<1	0.2-1.0
3	<i>Trạm cấp nước Đông Mỹ</i>										
3.1	Sau xử lý	6/10/2023	1023.1415/5844	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.15	7.32	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.44
3.2	Số 6 thôn 1B Đông Mỹ	6/10/2023	1023.1415/5845	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.15	7.24	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.32
3.3	Số 59 Đông Mỹ	6/10/2023	1023.1415/5846	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.15	7.24	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.35
3.4	Số 46 đường Trường Thọ	6/10/2023	1023.1415/5847	Không có mùi, vị lạ	KPH (LOD= 3 TCU)	0.15	7.19	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.33
4	<i>Trạm cấp nước Bạch Mai</i>										
4.1	Sau xử lý	17/10/2023	1023.1462/6049	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.23	7.37	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.43
4.2	Số 23 ngõ 15 Phương Mai	17/10/2023	1023.1462/6051	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.13	7.4	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.31
4.3	Số 2 ngách 38 ngõ 15 phương Mai	17/10/2023	1023.1462/6052	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.21	7.33	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.3
4.4	Số 15/15 Phương Mai	17/10/2023	1023.1462/6053	Không có mùi, vị lạ	< 5	0.16	7.46	KPH (LOD= 0.003mg/L)	0	0	0.32

*for*