

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1808 /KSBT-SKMT&YTTH
V/v thông báo kết quả giám sát chất lượng
nước sạch tại 3 NMN, TCN thuộc Công ty
TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tháng 6/2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

CÔNG VĂN ĐẾN số: ✓

Giờ: Ngày 02/7/25

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

Thực hiện công văn số 1152/KSBT-SKMT&YTTH ngày 13/5/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đợt I năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã giám sát vệ sinh, ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại 3 nhà máy nước, trạm cấp nước thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, gồm Trạm cấp nước Bạch Mai (ngày giám sát: 23/6/2025), Nhà máy nước Bắc Thăng Long (ngày giám sát: 23/6/2025), Nhà máy nước Gia Lâm (ngày giám sát: 24/6/2025). Kết quả như sau:

1. Thông tin chung

Đơn vị báo cáo:

- Trạm cấp nước Bạch Mai (TCN Bạch Mai) sử dụng nguồn nước ngầm, có công suất thiết kế 6.000 m³/ngày đêm. Đơn vị tự khai thác, sản xuất 2.000 m³/ngày đêm và tiếp nhận khoảng 1.700 - 2.000 m³/ngày đêm từ đơn vị khác thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội vào bể chứa nước thành phẩm sau đó bơm ra mạng lưới phân phối. Đơn vị cấp nước cho phường Phương Mai, phường Kim Liên - quận Đống Đa với tổng số đồng hồ cấp nước: 5.700 đồng hồ.

- Nhà máy nước Bắc Thăng Long (NMN Bắc Thăng Long) sử dụng nguồn nước mặt với công suất thiết kế và sản lượng 150.000 m³/ngày đêm. Cung cấp nước cụ thể như sau:

+ Cung cấp bán lẻ: 05 xã huyện Đông Anh (Kim Nỗ, Vĩnh Ngọc, Tầm Xá, Xuân Canh, Đông Hội) và 06 xã huyện Mê Linh (Tiền Phong, Tráng Việt, Mê Linh, Đại Thịnh, một phần xã Đại Mạch, một phần xã Nam Hồng). Tổng số đồng hồ cấp nước: 35.145 đồng hồ.

+ Cung cấp bán buôn cho Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội và cấp vào mạng phân phối của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

- Nhà máy nước Gia Lâm (NMN Gia Lâm) sử dụng nguồn nước ngầm, có công suất thiết kế 60.000 m³/ngày đêm, sản lượng 47.000 m³/ngày đêm. Đơn vị cấp nước cho các phường thuộc quận Long Biên và một phần huyện Gia Lâm với tổng số đồng hồ cấp nước: 60.000 đồng hồ.

2. Hồ sơ theo dõi, quản lý về chất lượng nước sạch và công tác nội kiểm chất lượng nước

2.1. Hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch

- 3/3 đơn vị thực hiện thử nghiệm chất lượng nước nguyên liệu định kỳ hàng năm; thử nghiệm 12 - 13 thông số theo quy chuẩn hiện hành. TCN Bạch

Mai thử nghiệm lần gần nhất tháng 10/2024 với 12 thông số; NMN Bắc Thăng Long thử nghiệm lần gần nhất tháng 11/2024 với 12 thông số; NMN Gia Lâm thử nghiệm lần gần nhất tháng 3/2025 với 13 thông số.

- 3/3 đơn vị có sổ theo dõi việc lưu mẫu nước.

- Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước (TCN Bạch Mai: Javen; NMN Bắc Thăng Long: Clo khí hóa lỏng, PAC 30%, Polyme Cation; NMN Gia Lâm: Clo khí hóa lỏng, phèn nhôm): 3/3 đơn vị có hồ sơ giao nhận và theo dõi sử dụng hóa chất.

- 3/3 đơn vị có biên bản nghiệm thu thau rửa bể hoặc biên bản kiểm tra bể chứa (nếu không thực hiện thau rửa bể trong năm): TCN Bạch Mai thực hiện thau rửa bể lần gần nhất tháng 4/2025, NMN Gia Lâm kiểm tra bể chứa lần gần nhất tháng 10/2024, NMN Bắc Thăng Long kiểm tra bể chứa lần gần nhất tháng 4/2025.

- 3/3 đơn vị đã xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn, đã được phê duyệt nội bộ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Công tác nội kiểm chất lượng nước

3/3 đơn vị cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch định kỳ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT; đủ số mẫu, đủ tần suất đối với thông số nhóm A; tuy nhiên thực hiện thử nghiệm các thông số nhóm B đủ số mẫu nhưng không đúng tần suất theo quy định. Cụ thể như sau:

- Số lượng, vị trí lấy mẫu từng lần nội kiểm: mỗi đơn vị thử nghiệm 01 mẫu tại cơ sở và 2 đến 11 mẫu trên mạng lưới đường ống phân phối (tùy quy mô của từng đơn vị). Tổng số 21 mẫu/lần thử nghiệm của 3 đơn vị.

- Thông số nhóm A: thử nghiệm đủ 8/8 thông số hằng tháng, kết quả lần thử nghiệm gần nhất của 3 đơn vị tháng 5/2025: 21/21 mẫu của 3 đơn vị đạt quy chuẩn. Các mẫu thử nghiệm tháng 6/2025 chưa có kết quả.

- Thông số nhóm B:

- + 3/3 đơn vị nội kiểm lần gần nhất tháng 11/2024, thử nghiệm đủ số mẫu, tổng số 21 mẫu, đủ 91 thông số; 21/21 mẫu đạt quy chuẩn.

- + Tháng 5/2025, 3/3 đơn vị thử nghiệm đủ số mẫu; tổng số 21 mẫu đối với 10/91 thông số nhóm B gồm Amoni, Nitrit, Nitrat, chỉ số Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, Sắt, Mangan, Tụ cầu vàng, Trục khuẩn mũ xanh. Đối với 81 thông số còn lại, ngày 18/6/2025 đơn vị báo cáo đã lấy mẫu và gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, hiện chưa có kết quả (quá 6 tháng tính từ lần nội kiểm gần nhất).

2.3. Việc thực hiện thông tin, báo cáo chất lượng nước

3/3 đơn vị đã thực hiện công khai thông tin về chất lượng nước trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, thực hiện báo cáo kết quả nội kiểm theo quy định.

3. Kết quả giám sát vệ sinh chung

- 3/3 đơn vị khu vực ngoại cảnh và khu vực xử lý nước có chế độ vệ sinh thường xuyên. Bể chứa nước thành phẩm có nắp đậy kín, khoá an toàn.

- Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước đủ nhãn.

4. Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước (Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm)

- Số lượng mẫu: Tại mỗi đơn vị, lấy 3 mẫu nước thành phẩm, bao gồm 1 mẫu tại vòi sau bơm II (từ bể chứa nước thành phẩm của đơn vị ra mạng lưới đường ống phân phối) và 2 mẫu nước trên mạng lưới đường ống phân phối tại vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho hộ gia đình.

- Thông số thử nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

- Kết quả thử nghiệm: 09/09 mẫu đạt quy chuẩn.

5. Đề nghị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội chi đạo TCN Bạch Mai, NMN Bắc Thăng Long, NMN Gia Lâm và các đơn vị thành viên liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt hiện hành.

- Nghiêm túc thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số mẫu, tần suất; thực hiện chế độ công khai thông tin, báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch và các nội dung khác theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực đến ngày 30/6/2025, Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội - 70 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7730.176. Email: gsnuochanoi@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên (để th/hiện);
 - Sở Y tế HN
 - Sở Xây dựng HN
 - Sở NN&MT HN
 - GĐ TTKSBT TPHN
 - Lưu: VT, SKMT-YTTH.Huyện
- (để b/cáo);



KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kiều Anh