

**CHẤT LƯỢNG NƯỚC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TẠI CÁC TRẠM SẢN XUẤT VÀ MẠNG LƯỚI  
(THÁNG 08/2025)**

| STT                | Vị trí lấy mẫu                 | Ngày nhận mẫu | Mã mẫu         | Mùi             | Màu sắc TCU     | Độ Đục | pH      | Amoni          | Chỉ số Pecmang anat | As              | Vi sinh   |           | Clo dư  |
|--------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
|                    |                                |               |                |                 |                 |        |         |                |                     |                 | Coliforms | E.coli    |         |
|                    |                                |               |                |                 | TCU             | NTU    |         | mg/l           | mg/l                | mg/l            | CFU/100ml | CFU/100ml | mg/l    |
| QCVN 01-1:2024/BYT |                                |               |                | Không có mùi lạ | 15              | 2      | 6.0-8.5 | 1              | 2                   | 0.01            | <1        | <1        | 0.2-1.0 |
| <b>1</b>           | <b>Trạm cấp nước Thụy Khuê</b> |               |                |                 |                 |        |         |                |                     |                 |           |           |         |
| 1.1                | Bơm II                         | 06/08/2025    | 0825.1537/6556 | Không có mùi lạ | KPH (LOD=3 TCU) | < 0.10 | 7.11    | KPH (LOD=0.08) | < 0.36              | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.35    |
| 1.2                | 180 Ngọc Hà                    | 06/08/2025    | 0825.1537/6557 | Không có mùi lạ | KPH (LOD=3 TCU) | < 0.10 | 7.34    | KPH (LOD=0.08) | < 0.36              | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.30    |
| 1.3                | 97 Hoàng Hoa Thám              | 06/08/2025    | 0825.1537/6558 | Không có mùi lạ | KPH (LOD=3 TCU) | < 0.10 | 7.49    | KPH (LOD=0.08) | < 0.36              | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.28    |
| <b>2</b>           | <b>Trạm cấp nước Vân Đồn</b>   |               |                |                 |                 |        |         |                |                     |                 |           |           |         |
| 2.1                | Bơm II                         | 04/08/2025    | 0825.1523/6503 | Không có mùi lạ | KPH (LOD=3 TCU) | < 0.10 | 7.21    | KPH (LOD=0.08) | 0.576               | 0.008024        | 0         | 0         | 0.33    |
| 2.2                | 674 Bạch Đằng                  | 04/08/2025    | 0825.1523/6504 | Không có mùi lạ | KPH (LOD=3 TCU) | < 0.10 | 7.25    | KPH (LOD=0.08) | < 0.36              | 0.008341        | 0         | 0         | 0.25    |
| 2.3                | 831 Bạch Đằng                  | 04/08/2025    | 0825.1523/6505 | Không có mùi lạ | KPH (LOD=3 TCU) | < 0.10 | 7.25    | KPH (LOD=0.08) | < 0.36              | 0.008114        | 0         | 0         | 0.26    |
| <b>3</b>           | <b>Trạm cấp nước Đông Mỹ</b>   |               |                |                 |                 |        |         |                |                     |                 |           |           |         |
| 3.1                | Bơm II                         | 18/08/2025    | 0825.1599/7018 | Không có mùi lạ | < 5             | < 0.10 | 7.14    | KPH (LOD=0.08) | 0.384               | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.7     |
| 3.2                | 51B đường Trường Thọ           | 18/08/2025    | 0825.1599/7020 | Không có mùi lạ | < 5             | < 0.10 | 7.14    | 0.16           | 0.832               | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.45    |
| 3.3                | 69 Ngõ Hiếu Nghĩa              | 18/08/2025    | 0825.1599/7021 | Không có mùi lạ | < 5             | < 0.10 | 7.18    | 0.23           | 0.64                | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.36    |
| <b>4</b>           | <b>Trạm cấp nước Bạch Mai</b>  |               |                |                 |                 |        |         |                |                     |                 |           |           |         |
| 4.1                | Bơm II                         | 18/08/2025    | 0825.1600/7025 | Không có mùi lạ | < 5             | < 0.10 | 7.27    | 0.47           | < 0.36              | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.2     |
| 4.2                | 51 ngõ 102 Trường Chinh        | 18/08/2025    | 0825.1600/7026 | Không có mùi lạ | < 5             | < 0.10 | 7.27    | KPH (LOD=0.08) | 0.384               | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.2     |
| 4.3                | 11 ngách 38 ngõ 15 Phương Mai  | 18/08/2025    | 0825.1600/7027 | Không có mùi lạ | < 5             | 0.194  | 7.24    | KPH (LOD=0.08) | < 0.36              | KPH (LOD=0.003) | 0         | 0         | 0.2     |